

МВД России
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД РФ по Калининградской области)
МО МВД РФ «СВЕТЛОГОРСКИЙ»

АКТ
обследования объекта образовательной сферы на предмет
антитеррористической защищённости.

« » _____ 2013 г.

г. Светлогорск

Руководителю МБОУ ДОД «ДЮЦ» Косаревой Олесе Федоровне (40153) 2-14-44
(должность .Ф.И.О и служебный телефон)

Комиссия в составе:

1. Начальника ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Светлогорский» майора полиции Винницкой А.А. т (401253) 22-171
2. Инженера МОВО по Светлогорскому МР ФФГКУ УВО УМВД РФ по Калининградской области майора полиции Шепелявого Н.Г. (40153) 2-21-54
3. Директора МБОУ ДОД «ДЮЦ» Косаревой О.Ф. (40153) 2-14-44

Провели обследование объекта здания МБОУ ДОД «ДЮЦ»

(наименование объекта)

Расположенного по адресу: г. Светлогорск Калининградский проспект 37.
(адрес)

Ведомственная принадлежность объекта: муниципальное образование

На предмет антитеррористической защищённости.

В ходе обследования установлено:

1. объект расположен вблизи проезжей части - Калининградский проспект, напротив автобусной остановки. Справа расположен жилой дом, с тыльной стороны расположено здание
... (краткая характеристика объекта, его расположение на местности, оценка местности, непосредственно прилегающей к объекту,

наиболее вероятные пути проникновения на объект посторонних лиц)

территория данного объекта хорошо просматривается, освещена достаточно.

2.

Периметральное ограждение данного объекта отсутствует.

(наличия ограждения по всему периметру, техническое состояние ограждения)

3.

Инструкция о действиях персонала в чрезвычайных ситуациях в наличии

(наличие документации на данном объекте: инструкция о действии персонала при различных ЧС, паспорт безопасности, список

телефонов деж. частей силовых структур, аварийных служб и тд.)

план эвакуации данного объекта имеется находится на видном месте, номера телефонов дежурных частей и дежурных служб так же имеется.

4.

В рабочее время с 9 до 18 пропускной режим осуществляется вахтёром, в ночное время

(вид охраны имеющейся на объекте: вневедомственная, ФГУП Охрана, ЧОО, персоналом объекта, другими видами охраны, (указать какими), количество постов, время охраны итд.)

охрана осуществляется ЧОП «СНОТ» при помощи охранной сигнализации.

5.

(указать какие и где технические средства охраны (охранно-пожарная, тревожная, система видеонаблюдения)»,
, система контроля доступа) установлены, и куда подключены)

6. Пропускной режим осуществляется дежурным вахтерам с 9:00 до 20:30 часов.

(организация контрольно-пропускного, внутриобъектового режима)

7.

Двухэтажное здания капитальной постройки, имеется подвальные и чердачные помещения.

(техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и помещений: стены, перекрытия, полы,

стены кирпичные перекрытия между этажами из бетонных плит.

перегородки, двери, оконные проемы, люки, вентиляционные шахты, замки, крепежные элементы запорных устройств)

металлические решетки в оконных проемах 1-го этажа здания отсутствуют. Видео-наблюдение отсутствует.

8.

Автотранспорт отсутствует.

(наличия автотранспорта для перевозки учащихся (марка, госномер, вместимомть), в том числе оборудованных ГЛОНАСС/GPS)

9.

(принятые меры об устранении недостатков выявленных предыдущим обследованием)

Для обеспечения надлежащего уровня безопасности объекта необходимо провести следующие мероприятия:


1. Все входные двери помещений и зданий с хранением материальных ценностей, оборудования, оргтехники и др. обособленных помещений оборудовать металлическими дверями типа сейф-дверь, укрепить косяки входных дверей. На проемах входных дверей и оконных проемах с внутренней стороны установить раздвижные металлические решетки, закрываемые на замки. Оборудовать эти помещения средствами охранно-пожарной сигнализации с подключением на ПЦО МОВО по Светлогорскому МР или пульт круглосуточного поста охраны
2. Персонал объекта обеспечить кнопками тревожной сигнализации с датчиком падения, с выводом на пульт (ПЦН) МОВО по Светлогорскому МР, для обеспечения экстренного вызова и прибытия нарядов полиции.
3. Рассмотреть вопрос организации военизированной сторожевой (физической) охраны объекта силами филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Калининградской области.
4. Установить средства видеонаблюдения за периметром и территорией объекта, подключить их на посты охраны с обеспечением видео-регистрации.
5. Оборудовать периметр территории периметральной сигнализацией с выводом на концентратор малой емкости на посты охраны.
6. На двери установить систему контроля управления доступом (СКУД), видео-домофон, фиксированный комбинированный электротурникет/металлодетектор.
7. Обеспечить охранников металлоискателями, радиосвязью и внутренней телефонной связью.
8. В целях ужесточения пропускного и ограниченного доступа, рассмотреть вопрос о внедрении в практику магнитных пропусков.
9. Установить (восстановить) ограждение прилегающей территории с въездными воротами и калитками.

Члены комиссии:

Инженер МОВО по Светлогорскому МР ФФГКУ УВО УМВД РФ
по Калининградской области майор полиции

Н.Г.Шепелявый

Начальник ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Светлогорский» УМВД РФ
по Калининградской области майор полиции



А.А. Винницкая

Представители «объекта»:

Директора МБОУ ДОД «Детский юношеский центр»

О.Ф. Косарева

Экземпляр акта получен:

« 13 » 12 2013 г.