

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия ГПН 79-99-99)

Отдел надзорной деятельности Светлогорского муниципального района, Пионерского и
Янтарного городских округов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

238560, г. Светлогорск, Калининградский проспект, 65; тел. (40153) 2-10-46;

E-Mail: ogpn53@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 42/1/17

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Калининградской области по пожарному надзору №42 от «5» марта 2013 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с «18» марта 2013 г. по «22» марта 2013 г.

проведена проверка *Начальником отдела надзорной деятельности Светлогорского*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество

муниципального района, Пионерского и Янтарного городских округов УНД ГУ МЧС России по

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Калининградской области, подполковником внутренней службы – главным государственным
инспектором Светлогорского муниципального района, Пионерского и Янтарного городских
округов по пожарному надзору Ушаковым Виктором Николаевичем*

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

*в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: Калининградская
область, г.Светлогорск, Калининградский пр-кт, 37*

совместно с *Директором муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» Косарева
Олесь Федоровной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ “О
пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Пред- писа- ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние) |
|----------------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | |
|----|--|--|---------------|
| 1. | На втором этаже в лестничной клетке сняты двери поэтажных коридоров (п.23 д) Правила противопожарного режима в РФ) | п.23 д) Правила противопожарного режима в РФ На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | 14.10.2014 г. |
| 2. | На путях эвакуации в коридорах второго этажа здания на полу постелен линолеум (сгораемый, отсутствуют пожарные характеристики материала). (п.6.25 СНИП 21-01-97) | п.6.25 А61.4 СНИП 21-01-97 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Г2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. | 14.10.2014 г. |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД Светлогорского муниципального района, Пионерского и Янтарного городских округов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области - главный государственный инспектор Светлогорского МР, Пионерского и Янтарного ГО по пожарному надзору Ушаков В.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 22 » 03 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» Косарева Олеся Федоровна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« ___ » _____ 2013 г.